

Pour prévenir les risques : l'inspection

La division sûreté nucléaire et radioprotection (DSNR) a réalisé, en 2005, 40 inspections sur les installations nucléaires en région : 35 sur le CNPE de Gravelines dont 6 lors des arrêts de réacteurs, 1 à la SOMANU à Maubeuge, 4 inspections dans le domaine du transport de matières radioactives et 7 sur des installations hors région Nord Pas-de-Calais. Ces inspections ont été réalisées conformément au programme prévisionnel établi à la fin de l'année 2004 auquel il convient d'ajouter quatre inspections ajoutées en cours d'année sur le CNPE de Gravelines, suite à incidents.

Pour 2005, les thèmes prioritaires nationaux pour l'inspection des centres nucléaires de production d'électricité étaient : rigueur d'exploitation, prestataires et maintenance des générateurs de vapeur.

Dans le domaine de l'environnement, la DSNR a particulièrement porté son attention en inspection sur la gestion des déchets (2 inspections), les rejets (1 inspection avec prélèvement d'échantillons d'effluents) et la mise en conformité des installations aux prescriptions de l'arrêté interministériel du 31 décembre 1999 (2 inspections).

Au travers des lettres de suites, 335 demandes ont été adressées au CNPE de Gravelines (291 en 2004). Ces demandes portent notamment sur le respect des règles de conduite et les modifications de procédures, sur la maintenance et les modifications de matériel, et sur la formation du personnel.

La DRIRE a maintenu le nombre de ses inspections inopinées (26%) qui ont été réalisées sur différents sujets comme la prévention et la lutte contre l'incendie, le prélèvement d'effluents et les travaux de maintenance lors des arrêts de réacteurs.

La DRIRE reste vigilante sur la rigueur d'exploitation et le partage de la culture de sûreté, sur une meilleure prise en compte des facteurs humain et organisationnel, sur les évolutions en matière de prestations et de surveillance de prestataires, ainsi que sur le maintien des compétences dans un contexte de renouvellement des effectifs.