

Suivi des rejets en PFAS Aquabio					
Etablissement	Société IWT				
	VilleVillers Saint Paul				
Date	28/07/2025				
Date(s)/période du prélèvement	Du 30/06/2025 au 29/07/2025				
Durée du prélèvement	35 Jours				
Modalités du prélèvement	Proportionnel au débit				
Commentaire					
Substances analysées	Limite de Quantification (µg/l)	Concentration (µg/l)	Incertitude (µg/l)	Volume d'eau rejeté pendant le mois (m3)	Flux de la substance (g/mois)
Capstone 1145, N-[3-(diméthylamino)propyl]-tridécafluorooctane-1-sulfonamide(34455-22-6)	2,5	18,4	5,4	2847	52,378
DPOSA Capstone A (80475-32-7)	50	1710	430	2847	4867,752
capstone 1470 (76201-56-4)	0,025			2847	
acide n-perfluorobutanoïque [PFBA] (375-22-4)	0,025	0,75	0,21	2847	2,135
acide n-perfluoropentanoïque [PFPeA] (2706-90-3)	0,025	0,75	0,21	2847	2,135
acide n-perfluorohexanoïque [PFHxA] (307-24-4)	0,25	3,6	1	2847	10,248
acide perfluoroheptanoïque [PFHpA] (375-85-9)	0,025	0,79	0,22	2847	2,249
acide n-perfluorooctanoïque [PFOA] (335-67-1)	0,005	1,26	0,41	2847	3,587
acide n-perfluorononanoïque [PFNoA] (375-95-1)	0,025	0,119	0,037	2847	0,339
acide n-perfluorodécanoïque [PFDA] (335-76-2)	0,025	0,118	0,037	2847	0,336
acide n-perfluoroundécanoïque [PFUnA] (2058-94-8)	0,025			2847	
acide n-perfluorododécanoïque [PFDoDA] (307-55-1)	0,025			2847	
acide n-perfluorotridécanoïque [PFTrDA] (72629-94-8)	0,025			2847	
acide n-perfluorotétradécanoïque [PFTeDA] (376-06-7)	0,025			2847	
acide n-perfluorohexadécanoïque (PFHxDA) (67905-19-5)	0,025			2847	
acide n-perfluorooctadécanoïque (PFODA) (16517-11-6)	0,025			2847	
acide perfluorobutane sulfonique [L-PFBS] (375-73-5)	0,025	1,86	0,52	2847	5,295
acide perfluoropentane sulfonique [L-PFPeS] (2706-91-4)	0,025	0,095	0,031	2847	0,27
acide perfluorohexanesulfonique [L-PFHxS] (355-46-4)	0,025	0,345	0,096	2847	0,982
acide perfluoroheptanesulfonique [L-PFHpS] (375-92-8)	0,025			2847	
acide L-perfluorooctane sulfonique [L-PFOS] (1763-23-1)	0,005	0,27	0,09	2847	0,769
acide perfluorononane sulfonique [L-PFNS] (68259-12-1)	0,025	0,082	0,028	2847	0,233
acide perfluorodécanesulfonique [L-PFDS] (335-77-3)	0,025			2847	
acide perfluoroundécane sulfonique [L-PFUnDS] (749786-16-1)	0,025			2847	
acide perfluorododécanesulfonique [L-PFDoS] (79780-39-5)	0,025			2847	
acide perfluorotridécane sulfonique [L-PFTrDS] (791563-89-8)	0,025			2847	
acide undécafluoro-2-méthyl-3-oxahexanoïque (acide dimère HFPO) (13252-13-6)	0,025	0,081	0,027	2847	0,231
4:2 acide fluorotélomère sulfonique (4:2 FTS) (757124-72-4)	0,025	0,59	0,16	2847	1,68
acide 2H,2H,3H,3H-perfluorooctanoïque [FTCA 5:3] (914637-49-3)	0,25	3,7	1,1	2847	10,533
6: 2 fluorotélomère sulfonamide alkyl bétaine [6: 2 FTAB] (34455-29-3)	2,5	500	140	2847	1423,319
acide 1H,1H,2H,2H-perfluorooctanosulfonique [6:2 FTS] (27619-97-2)	0,25	213	61	2847	606,334
acide 2H,2H-perfluorooctanoïque [FTCA 6:2] (53826-12-3)	0,25	4	1,1	2847	11,387
acide 2H,2H-perfluorodécanoïque [FTCA 8:2] (27854-31-5)	0,025	0,56	0,16	2847	1,594
1H,1H,2H,2H-Perfluoro-1-octanol [6:2 FTOH] (647-42-7)	0,05	9,9	3	2847	28,182
8:2 acide sulfonique fluorotélomère (8:2 FTS) (39108-34-4)	0,025	1,04	0,3	2847	2,961
acide 1H,1H,2H,2H-perfluorododécanesulfonique [10:2 FTS] (120226-60-0)	0,025	0,31	0,095	2847	0,882
acide dodécafluoro-3H-4,8 dioxanononoïque (Adona) (919005-14-4)	0,025			2847	
Iodure de perfluorohexyl-éthyle (6:2 FTI) (2043-57-4)	0,1			2847	
Thiocyanate de 2-(perfluorohexyl)éthyle (6:2 SCN)(26650-09-9)	0,1			2847	
Chlorure de 2-(perfluorohexyl)éthanesulfonyle (6:2 SCL)(27619-89-2)	0,1			2847	
1H,1H,2H,-perfluoro-1-octène (6:2 U)(25291-17-2)	0,1			2847	
Méthacrylate de tridécafluorohexyléthyle (6:2 FTMAC)(2144-53-8)	0,1			2847	
1H,1H,2H,2H,-Acrylate de perfluorooctyle (6:2 FTAC)(17527-29-6)	0,1			2847	
2,2,3,3,3-Pentafluoropropionic acid (PFPrA)(422-64-0)	0,25	1,8	0,53	2847	5,124
acide trifluoroacétique (76-05-1)	2,5	47	15	2847	133,792
Total PFAS sans AOF					7174,725