

# PROCTER et GAMBLE AMIENS SAS

BILAN DES FAITS NOTABLES 2013/2014



P&G

PV Janvier 2015

# PROCTER et GAMBLE AMIENS SAS

## BILAN DES FAITS NOTABLES 2013/2014

### Sommaire

- ❑ Actions réalisées pour la prévention des risques et leurs coûts.
- ❑ Bilan du système de gestion de la sécurité.
- ❑ CR des incidents et accidents et exercices incendie.
- ❑ Projets de modification ou d'extension des installations.





# PROCTER et GAMBLE AMIENS SAS

Quelques Rappels :

**Création du site en 1964**



**Productions:**

Lessives

Adoucissants

Nettoyants ménagers


Ecodoses



# PROCTER et GAMBLE AMIENS SAS

## Actions réalisées pour la prévention des risques et leurs coûts:

Auto surveillance TAR / eaux	10 000 €
Curage et inspection partiels des égouts (20%)	11 000 €
Suivi qualité nappe phréatique	26 000 €
Bilan COV	5 000 €
Etudes de sécurité des installations	230 000 €



# PROCTER et GAMBLE AMIENS SAS

## Bilan du système de gestion de la sécurité:

1 comportement et implication	7.3
2 conception et construction	8.8
3 Opération et maintenance	8.5
4 formation et consignes	8.5
5 observation du comportement et retour d'information	8.0
6 prévention et amélioration	7.9

Notation globale de l'audit HSE PG: 8.1 / 10



# PROCTER et GAMBLE AMIENS SAS

## CR des incidents et accidents:

	Incidents	Accidents
<b>Personnel</b>	118 soins ( 72 P&G + 30 Ent ext + 16 Tempo ) 197 Presqu'accidents enregistrés	23 avec AT ( 12 + 5 + 6 )
<b>Sécurité des installations</b>	<b>3</b> 2 Débordements de Bacs ,dus au niveau très haut HS ,Erreur de connexion (mélange de Naoh/Nacs)	0
<b>Incendie</b>	<b>2</b> Départ de feu dans le conditionnement P5 due à l'utilisation d'essence F et électricité statique Départ de feu d'une batterie de chariot élévateur due à un court-circuit	0
<b>Envt</b>	<b>1</b> Fuite d'un cubitainer d'acide Chlorhydrique avec dégagement de vapeur acide	0 <b>(pollution, perte de confinement)</b>



# PROCTER et GAMBLE AMIENS SAS

## CR des exercices :

### Exercices d'évacuations incendie (1an /unité)

- Evacuation et recensement du personnel

### Exercice POI du 12 Mai 2014

- Mise en situation du nouveau comité de direction
- Test de notre plan de défense incendie lié aux inflammables (rubrique 1432 ICPE)
- Test du temps de réponse de l'ESI

).



# PROCTER et GAMBLE AMIENS SAS

Orientation stratégique du site avec une fabrication et des ateliers de finitions pour la production de lessives liquides, d'adoucissants, et d'écodoses (créé en 2009)

## Modifications et extensions des installations réalisées ou en cours

Démantèlement de 3 niveaux sur un bâtiment de 7 étages

Réhabilitation de bureaux pour organisation Planning

Construction d'un parc de stockage de combustible (1800 m<sup>3</sup>)

Extension du parking Poids lourds rue de la Croix de pierre





# **PROCTER et GAMBLE AMIENS SAS**

## **Modifications et extensions des installations en Projets**

Etude pour la création d'un bassin de 800 m<sup>3</sup> d'eau usée sortie du site.

Etude d'extension d'un bâtiment de mise en perce pour parfum

Etude de délocalisation de la base vie de nos contracteurs

Etude de confinement des employés du site pour PPRT

Mise en place de la nouvelle réglementation REACH CLP

Bilan Energétique





# PROCTER et GAMBLE AMIENS SAS

